

PHÖNIX BRV Kft.

Bolyky Tamás út 44

H-3600 Ozd

Frankfurt/Main, 10. Juli 1997

## Werksbescheinigung der Erbebensicherheit zur Anwendung im KKW Paks

für die Typen       710.104.0  
                          740.0061  
                          745.1101.X  
                          745.1020

Sehr geehrte Damen und Herren,

basierend auf den Ergebnissen durchgeführter Vibrationsmessungen, technischen Daten der eingesetzten Bauteile und im eigenen Hause durchgeführten Berechnungen bescheinigen wir die Erbebenfestigkeit bei 0.25g für folgende Typen:

Magnetanzeiger Typ 710.104.0  
Magnetschalter Typ 740.0061  
Fernanzeige Typ 745.1101.X  
Steuergerät Typ 740.1020

Mit freundlichen Grüßen



R. Omet



i. A. C. Maurer